



ETTEKIRJUTUS

Päästeamet teostas 06.09.2023 paikvaatluse aadressil Võru maakond, Võru linn, Olevi tn 29 (Võru Lasteaed Sõleke), mille käigus tuvastati ohutusnõuete rikkumised, mis on kirjeldatud haldusmenetluse paikvaatluse protokollis nr 7.2-6-2023-1756.

Päästeamet võtnud aluseks korrakaitseaduse § 28 lõiked 1 ja 2, ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

otsustas:

anda käesoleva ettekirjutuse adressaadile **Võru Lasteaed Sõleke (75020061)**, (Võru linn, Võru maakond, Olevi tn 29) järgmised ettekirjutused, mis tuleb täita määratud tähtajaks:

1. Paigaldada väljapääsuteede välitreppidele evakuatsioonivalgustid.

Selgitus: Kontrollkäiguga tuvastati, et õues hoonevälised evakuatsioonitrepid ei ole nõuetekohaselt valgustatud.

Alus: Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 6, mille järgi isik on kohustatud tagama ohutu evakuatsiooni.

Tuleohutuse seadus § 6 lg 2, mille järgi ehitises, kus on nõutud rohkem kui üks evakuatsiooni- või hädaväljapääs ning evakuatsioonitee, tuleb need tähistada vastava tuleohutusmärgiga.

Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded” § 55 lg 2, mille järgi enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehtis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamiststarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete poolest vastama käesoleva määruse §-des 5, 12–14, 29, 30, 32–34, 34 1 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatud. Eelmises lauses nimetatud nõuet ei kohaldata § 12 lõike 6 punkti 3 kohta. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud ja käesolevas lõikes nimetatud tuleohutuspäigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.

Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 § 32 lg 2 p 4, mille järgi väljapääsutee valgustus minimaalse toimimisajaga vähemalt üks tund paigaldatakse evakuatsiooniteele.

Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 § 31 lg 1 - evakuatsioonivalgustus on hoone, hoone osa, ruumi või vabas õhus piiratud ala valgustus, mis tulekahju või muu ohu, sealhulgas normaal- elektritoite tõrke korral võimaldab: 1) evakueeruda; vähendada paanika tekkimist.

Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 § 31 lg 3 - Evakuatsioonivalgustus peab evakuatsiooni ajal nägema evakuatsioonitee igas punktis ning valgustitel olev tekst peab olema loetav ja sümbolid nähtavad. Evakuatsioonivalgustuse paigaldamisel peab arvestama hoone kasutusviisi ja kasutajaid.

Täitmise tähtaeg: 01.02.2024

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adreassaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 200** (kakssada) eurot.

2. Tagada kahele lasteaiarühmale teiselt korruselt katuse tasapinnalt ohutu ja nõuetekohane evakuatsioonitee.

Selgitus: Kontrollkäiguga tuvastati, et katusele evakuatsiooniteele on paigaldatud hiljuti päikesepaneelid koos vajalike juhtmestikuga. Evakuatsiooniteel on seoses paneelide panekuga, takistuseks katusekatte tuulutuskorstnad. Hetkel evakuatsioonitee laiuks umbes 80 cm. Evakuatsioonitee vahetusläheduses on piirdeta katuseserv, mis võib takistada kiiret evakuatsiooni (hirm, hulljulgus).

Alus: Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 6 - isik on kohustatud tagama ohutu evakuatsiooni.

Tuleohutuse seadus § 6 lg 1 – piiratud kinnisasjalt või ehitisest peab olema tagatud evakuatsioon ning kergesti läbitav evakuatsioonitee. Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 § 55 lg 2 - enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamiststarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete poolest vastama käesoleva määruse §-des 5, 12–14, 29, 30, 32–34, 34 1 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatud. Eelmises lauses nimetatud nõuet ei kohaldata § 12 lõike 6 punkti 3 kohta. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud ja käesolevas lõikes nimetamata tuleohutuspaigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema õuetekohaselt hooldatud.

Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 § 41 lg 2 - evakuatsiooni tagamiseks peab hoones olema selle kasutamiseviisile, ruumide kasutamise otstarbele ning kasutajate arvule ja nende liikumisvõimekusele vastav arv sobiva paigutusega kergesti läbitavaid väljumisteid, evakuatsiooniteid ja -pääse ning nõutud tuetõkkeseksioone. Evakuatsiooniaeg peab olema hoone kasutajate ohutuks evakuatsiooniks piisav. Evakuatsiooni-ja väljumistee ei või läbida tehnoseadmete või muid tehnilisi ruume.

Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 § 44 lg 1 - evakuatsioonipääsude arv ja paigutus määratakse vastavalt hoone kasutamiststarbele ja hoone kasutajate maksimaalsele arvule.

Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 § 47 lg 1 - evakuatsioonitee laius on üldjuhul vähemalt 1200 millimeetrit.

Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 § 45 lg 1 - Evakuatsioonitee piiritletakse nii, et evakuatsiooniteed oleks võimalik ohutult kasutada kogu evakuatsioonijaajaks jooksul.

Täitmise tähtaeg: 01.02.2024

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adreassaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 200** (kakssada) eurot.

Juhul kui leiate, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud Teie õigusi või piiratud Teie vabadusi, on Teil õigus 30 päeva jooksul ettekirjutuse kättesaamise päevast arvates:

1. Esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee).
2. Esitada kaebus kohtule. Kaebuse saab esitada Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, trthktartu.menetlus@kohus.ee).

Ettekirjutuse täitmisest palume meid informeerida kirjalikult, võimalusel koos tõendavate dokumentidega, läbi Päästeameti ohutusportaali või e-posti teel (merli.tobreluts@rescue.ee).

Lugupidamisega

Merli Tobreluts
ohutusjärelvalve büroo inspektor
Lõuna päästekeskus
+372 5223609
merli.tobreluts@rescue.ee